

N° 2024 DSATM 385

**PORTANT SUR L'AUTORISATION DE L'OUVERTURE DU CHAPITEAU
 RECEVANT DU PUBLIC, LORS DE LA VENTE AU DEBALLAGE
 SUR LE PARKING DE CONFORAMA – DU MERCREDI 26 JUIN 2024 AU LUNDI 19 AOUT 2024**

Le Maire de la ville d'Auxerre,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et L.2212-2,

Vu le Code de la construction et de l'habitation et notamment les articles R 123-1 à R123-55,

Vu l'arrêté ministériel du 25 juin 1980 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les E.R.P.,

Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 1985 modifié portant approbation des dispositions particulières applicables aux établissements de type CTS (chapiteaux, tentes, structures itinérantes),

Vu l'arrêté municipal n° 2020-AG 097 du 15 septembre 2020 portant délégation de signature pour les actes afférant aux établissements recevant du public à Monsieur Sébastien Dolozilek, adjoint en charge de la sécurité et de la tranquillité,

Vu l'avis favorable à l'ouverture au public du chapiteau sis 6 avenue de Worms à Auxerre émis dans le procès-verbal lors de la visite de sécurité du jeudi 20 juin 2024, à 10 h 30,

Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures visant à garantir la sécurité du public,

Arrête,

Article 1^{er} : CONFORAMA, représenté par Monsieur Jérôme Cornavin, directeur, est autorisé à ouvrir au public le chapiteau n° 67.531 de 200 m² implanté, sur le parking de Conforama, 6 avenue de Worms à Auxerre, du mercredi 26 juillet 2024 au lundi 19 août 2024. Classement : groupe - type : CTS – 5^{ème} catégorie. Effectif total admissible : 65 personnes.

Extrait registre de sécurité, présenté lors de la visite :

| Conformité | Organisme | Valable jusqu'au |
|-------------------------|-----------|------------------|
| Structure | BVCTS | 14/12/2024 |
| Installation électrique | AEDIFIS | 14/12/2024 |
| Extincteurs | CASI | 08/2024 |
| Chauffage | | |

Toutefois, afin de renforcer la sécurité, les prescriptions édictées à l'article 2 sont imposées.

Article 2 : Les prescriptions suivantes sont à respecter strictement

- N° 1** Veiller à laisser une distance libre de 3 mètres tout le long du chapiteau pour permettre l'intervention des secours.
- N° 2** S'assurer qu'il n'y a aucun stockage sur les axes d'évacuation.
- N° 3** Permettre l'ouverture des issues, dans le sens de l'évacuation et par une manœuvre simple et facile dès la présence du public dans l'établissement (art. CTS 10 § 2) (les fermetures éclair assurant la fermeture des issues seront ouvertes).
- N° 4** Disposer dès l'ouverture au public des extincteurs eau pulvérisée 6kg et CO² 2 kg.
- N° 5** Évacuer l'établissement :
 - si la **précipitation de neige dépasse 04 cm** dans la mesure où l'accumulation n'a pu être évitée sur la couverture (par chauffage déblaiement...),
 - si le **vent dépasse 70 km/h** (ou une valeur prise en compte lors du calcul de la stabilité et justifiée par une note de calcul),
 - **en cas de circonstances exceptionnelles pouvant mettre en péril la sécurité du public** (art. CTS 7 § 2).
- N° 6** Effectuer une inspection, avant toute admission du public dans l'établissement, par une personne compétente spécialement désignée par l'exploitant, afin de s'assurer que rien ne vient compromettre la sécurité des personnes (art. CTS 52).
- N° 7** S'assurer du bon fonctionnement des blocs d'éclairage de secours.
- N° 8** Afficher, bien en vue, des consignes indiquant :
 - l'emplacement de l'appareil téléphonique,
 - le numéro d'appel des sapeurs-pompiers,
 - les dispositions immédiates à prendre en cas d'incendie (art. CTS 29 § 2).

Prescriptions particulières :

.....
.....
.....
.....

RAPPEL

Il est rappelé à l'exploitant de l'établissement l'obligation qui lui est faite par les dispositions de l'article R 123.3 du CCH de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne le dégageant pas des responsabilités qui lui incombent personnellement comme stipulé à l'article R 123.43 du CCH

Article 3 : Le directeur général de la Ville d'Auxerre est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à

- Conforama, représenté par Monsieur Jérôme Cornavin
- Préfet de l'Yonne (service interministériel de défense et de protection civile),
- Directeur départemental de la sécurité publique,
- Directeur départemental des services d'incendie et de secours.

Délais et voies de recours

Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification :

- soit par un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois suivant son intervention. Il en est de même en cas de décision explicite à compter de sa notification ;
- soit par un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Fait à Auxerre, le jeudi 20 juin 2024,

Pour, l'Adjoint au Maire chargé de la tranquillité
et de la sécurité,

Madame Véronique Besnard

